



PŮDORYS 1. NP, M 1:50



LEGENDA :

- nový rozvaděč RP1
- venkovní dvojjednosměrný vypínač 230 V IP44
- venkovní vypínač OPUS č. 1
- nástěnný ventilátor
- svítidlo přisazené stropní 2E27 IP 44
- svítidlo přisazené stropní E27 IP 44
- svítidlo přisazené s mřížkou IP 44
- průtokový ohříváč IP25 3,5kW

- Zásuvky a vypínače umístit 1,5 m nad podlahou




ROZVODNÁ SOUSTAVA:

Přívod z RH1 – 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN–S, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
RP1 – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C, ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
INSTALACE – 3NPE AC 50Hz 230/400V/TN–C ČSN 33 2000–1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000–4–41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000–4–41 ed.2 čl. 413.3.3.

PŮDORYS 2. NP, M 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101	Technická místnost	15.20
102	Předsíň	1.10
103	Wc	1.90
104	Venkovní herna	32.40

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 50.60 m²

Investor:	Město Frýdek-Místek	Vypracoval:	Jméno: Miroslav Navrátil	Podpis:	
Měřítko:	1:50	Odpovědný projektant:	Jméno: Bc. Vít Novák	Podpis:	
Formát:	A3	Poznámka:	DSP		
Název díla:	MŠ Lískovec 182 - rekonstrukce hospodářské budovy - projektová dokumentace				
Název výřezu:	Elektronstace - Osvětléní zásuvky				
					Číslo výřezu: E1.2
					Číslo záložky: ID-302442
					Datum: 04/2018