



POZNÁMKY:

- Nová otopná tělesa se spodním připojením nadimenzována dle původních litinových článkových těles
- Potrubí k otopným tělesům-hladké Cu potrubí , tepelně izolované termoizolačními pouzdry vedeno v podlaze nebo ve stěně, připojení pomocí přímého šroubení H-kus.
- Montáž a zkoušení provést dle palných ČSN

————— Přívodní potrubí otopných těles
- - - - - Zpětné potrubí otopných těles

S Označení stávající stoupačky

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vypracovala: Ing. Petra Rusinová				
Investor: 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad Základní škola Frýdek-Místek Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: Oprava podlahy interiéru školního bazénu včetně nové hydroizolace a topení 11. Základní škola Jiřího z Poděbrad				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - OTOPNÁ TĚLESA ČÁST VYTÁPĚNÍ			Formát: A3	Číslo paré:
Stupeň P.D.: -	Datum: 1/2019	Číslo zakázky: 1/2019	Měřítko: 1:75	Číslo výkresu: D.2.5