

Statutární město Frýdek-Místek	Identifikace dokumentu: Techn. specifikace ZŠ Naděje – UPS chráněných únikových cest		Strana 1 (celkem 2)
Magistrát města Frýdku-Místku	Odbor: <i>ŠKMaT</i>	Autor, pracovní funkce: Mgr. Martin Sysala	Datum pořízení: 13. 05. 2019

ZŠ Naděje – UPS chráněných únikových cest

UPS pro pož. ventilátor + klapky

Obsahem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je výměna stávající již nefunkční UPS chráněných únikových cest (požární ventilátory + klapky) v objektu MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek.

1) ZÁTĚŽ

Zátěž: ventilátor..... 1,3kW/ Inom....6,3A..... I.záb.....25A
ventilátor..... 0,12 kW/ .. Inom. 1A.....I záb..... 3A
3 x klapky..... po.. 2,5 W

Celkem..... 1,43 kW.....Inom.....7,3 A... Izáb.....cca28A

Zdroj el. energie bude zajištěn náhradním zdrojem UPS, který zajistí dodávku energie po dobu min. 10 minut v případě odpojení od zdroje elektrické energie.

2) STÁVAJÍCÍ UPS (nefunkční)

Spower Model 11027 (SPP510), 10000/7000W r.v. 2008. Stávající UPS je umístěná na zemi v ochranné kleci (není součástí dodávky) v samostatné místnosti nepřístupné veřejnosti.



3) Požadavky dodávky nové UPS

Výstupní výkon (VA/W) 10 kVA/7 kW
Výstupní napětí 230 VAC, (1 fáz.)
Pracovní teplota + 10 °C až + 35 °C
Hlučnost: menší než 50 dBA / 1m

V případě odpojení od zdroje elektrické energie UPS zajistí dodávku energie pro požární ventilátory a klapky po dobu min. 10 minut.

V ceně UPS bude zahrnuto:

- doprava na místo instalace
- demontáž a likvidace stávající UPS
- instalace a montáž UPS na stávající silovou kabeláž
- uvedení zařízení do provozu
- revize
- profesionální zaškolení obsluhy

4) Obchodní podmínky:

Termín dodání: v rozmezí od 1. 7. 2019 do 22. 8. 2019

Záruka: 3 roky

Záruční servis: do 24 hod od nahlášení

5) Místo plnění:

objekt ZŠ Naděje, ul. Škarabelová 560, Frýdek-Místek.

Prohlídku na místě je možné dojednat na tel. čísle: Ing. M. Roztomilý, správce budov,
tel.: 604 452 406

Zpracoval: Mgr. Martin Sysala, tel.: 558 609 215 / 777 921 868