



POZNÁMKA

Rozvodnice bude typová plastová, 12 modulů

zapuštěná pod omítku, rozměr: šířka 303, výška 212, hloubka 63, bílá

Přívod zhora, vývody nahoru

Krytí IP30/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

ZODP. PROJ.	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	DATUM	01/2019	 IČ: 24306606
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘITKO		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2530	
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	STUPEŇ	DSP	
AKCE	Zámecké náměstí 46 - stavební úpravy nebytového prostoru, Frýdek-Místek			VÝKRES 05 VÝTISK
ČÁST	D1.1.4 - 2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH	Rozvaděč RT			