



- LEGENDA SVÍTEL**
- A** Prochodné svítidlo 2x36W , Průmyslové , PVC 2x36W/230V/50Hz, 4000K
 - B** Venkovní svítidlo na fosadu, LED 2x18W , 4000K, IP44, LED 36W/230V/50Hz, 4000K

- LEGENDA**
- spínač č.1, IP44
 - ž** zósuška trojčlovč, IP 44
 - zósuška 230V/16A, krytí IP44
- POZNÁMKA: ROZVODY EL JSOU VEDENY POD OMÍTKOU, V PVC TRUBKÁCH , ŽLÁBECH

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:			
Ing.DANĚK Petr		Ing.DANĚK Petr	Ing.DANĚK Petr			
INVESTOR: STATUTARNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK Radniční 10, Frýdek Místek 738 22.						
NÁZEV AKCE:						
Oprava elektroinstalace v objektu garáží na pozemku p.č.3975/9, k.ú.Místek, areál Pátkovická.						
ELEKTROINSTALACE						
<div>PROJEKCE ELEKTRO</div> <div>Ing. DANĚK PĚTR</div> <div>Žitná 1375, Ostrava - Portha, 708 00</div> <div>IČ: 747 312 97</div> <div>e-mail: petr.danek2@seznam.cz</div>						
				FORMÁT		A3
				DATUM		01.05.2019.
				STUPĚŇ		DPS
				Č. ZAKÁZKY		190506
MĚŘÍTKO 1:100		Č. VÝKRESU D1.-03				

LEGENDA:

REM – ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ – JISTIČ 6x25A/3/B PRO GARÁŽE, 1x10A/1/B- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
ELEKTROMĚR JEDNOSÁZBOVÝ PLOMBOVATELNÝ PRO PROVOZOVATELE.

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OCHRÁNČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 413.3.3.

STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON:
Instalovaný P=30,0kW
soudobost beta=0,3
soudobý Ps=9,0kW

POZNÁMKA:
– SPÍNAČ NA REM OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU S NÁPÍSEM
" V NEBEZPEČÍ VYPNÍ "

PŘED ZAHLAŠENÍM PRÁCI JE TŘEBA PŘESNĚ
SITUACI I HLUBKOVĚ VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ I NOVĚ ULOŽENÉ ROZVODY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDAT
INVESTOROVÍ DOKUMENTACI.