



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek pracoviště Radniční 1148

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 52815/2020

Spisová značka: 91.1

Vyřizuje: Ivo Sztwiertnia

Telefon: 558 609 292

E-mail: sztwiertnia.ivo@frydek-mistek.cz

Datum: 08.04.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000037**
Název veřejné zakázky: **„Výměna oken ul. Zámecká č. p. 54 a 55“**
Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je uvedeno sklo ext. 4-10-4+4 a dB splňuje TZI 5 dle ČSN 73 0532. Opravdu zadavatel požaduje u oken TZI 5, což odpovídá hodnotě $R_w = 45 - 49$ dB? Domníváme se, že okno s tímto zasklením nemůže TZI 5 splnit a jedná se o nadstandardní požadavek. Je pro zadavatele vyhovující hodnota $R_w = 44$ dB, což odpovídá TZI 4 u oken?

Odpověď:

Zadavatel trvá na TZI 5 dle projektové dokumentace. Na trhu jsou výrobci s platným certifikátem, kteří u oken 4-10-4 splňují TZI 5 (zvukový útlum 45 - 49 dB).

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ