



# FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek  
Magistrát města Frýdku-Místku  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

## Odbor zadávání veřejných zakázek

### pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MMFM 68362/2020  
Spisová značka:  
Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa  
Telefon: 558 609 293  
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz  
Datum: 19. 05.2020

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Workoutové hřiště v areálu ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109 II.

Číslo VZ: P20V00000045

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

### Dotaz:

Lze provést kotvení přímou betonáží do země nebo tahle varianta se vůbec nepřipouští a my bychom díky tomu byli vyloučeni z výběrového řízení?

A jaké provedení dopadové plochy požadujete?

### Odpověď:

V technické specifikaci zadavatel uvádí, že z důvodu možného budoucího přemístění hřiště musí být konstrukce workoutové sestavy demontovatelná od kotvení. Z toho tedy vyplývá, že přímá betonáž není možná.

Dále zadavatel v technické specifikaci uvádí:

Umělá dopadová plocha – certifikovaná pryžová dlažba. Dopadová plocha vč. nových podkladních vrstev (mechanicky stabilizované kamenivo, geotextilie...) a obrub bude zhotovitelem navržena a provedena v souladu s certifikací jednotlivých prvků a s ohledem na kritickou výšku pádu dle norem.

Normou je myšlena norma ČSN EN 16630 (940202) Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití - Obecné požadavky na bezpečnost, kontrolu, údržbu a metody zkoušení.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ