



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 69521/2020
Spisová značka:
Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa
Telefon: 558 609 293
E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Datum: 20.05.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Sanace vlhkosti suterénu – ul. Bruzovská č. p. 328

Číslo VZ: P20V00000043

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o informaci, s jak tlustou vrstvou sanačních/normálních omítek počítat do VŘ?

Odpověď:

Dle technických podkladů je třeba provést sušící omítku v tloušťce minimálně 20mm. Nutno však dodržet rovinnost stěn po odsekání stávajících omítek. A tak je třeba počítat s průměrnou tl. cca 25-30mm.

Dále zadavatel v souladu s ustanovením bodu 2.5 c) výzvy k podání nabídek sděluje účastníkům zadávacího řízení, že ve smlouvě o dílo je správná procentní sazba DPH 21% místo 15%.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ