

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

FAKO, s.r.o.

Kotojedská 2588
 767 01 Kroměříž

Vaše žádost ze dne, značka:
 30.06.2016

Naše značka:
 093160078
 (FM140/D78/16)

Vyřizuje:
 František Doležal

Frýdek - Místek dne:
 06.07.2016

Věc: Projekt chodníku Frýdek - Místek, Radniční 1148 a T.G. Masaryka 1147

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek – Místek, nároží ul. T.G. Masaryka a Radniční.

Stavebník: Statutární město Frýdek – Místek, Magistrát města, Radniční 1148, Frýdek – Místek.

Projektant: František Dostál, FAKO, s.r.o. Kotojedská 2588, Kroměříž.

Č. zakázky: Datum: 5/2016

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce chodníku a prostoru před magistrátem a křižovatky ulice Radniční a ulice T. G. Masaryka. Jedná se o rekonstrukci a usazení laviček, úprava chodníků, směrem k přechodu přes ulici Radniční, dále chodník směrem k magistrátu a po ulici T.G.M. Přechod přes ulici T.G.M. bude v bezbariérové úpravě. Toto stanovisko navazuje na stanovisko 058160062, (FM121/Š62/16)

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vodící linie vedoucí k přechodu musí přejít v signální pás délky 1,50m. Pás bude lemován hladkou deskou stejně jako varovný pás, který má šíři 400mm a bude lemován hladkou deskou o šíři 250mm. Na hladkou desku vodící linie přímo naváže. Vodící linie z dlažby musí mít šíři 400mm.
2. Chybí lemování hladkou deskou varovného pásu.
3. Lavičky umístit v zálivech aby nebránily zrakově postiženým chodcům chůzi podél linie.
4. Od stávající linie před vstupem do magistrátu linii odpojit a dovést ji ke zdi objektu magistrátu.
5. Stejně snížení na 20mm musí být přes ulici Na Blatnici.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Žádáme o přizvání ke konzultaci s památkáři města.

Dokumentace byla dodána elektronickou poštou!

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -093-



František Doležal, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek - Místek
728 775 363, praduch@seznam.cz