



## LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO MÍSTN.	NAZEV MÍSTNOSTI
1	KOUPELNA
2	PŮDESIŇ
3	CHODBA
4	WC
5	OBÝVACÍ POKOJ
6	LOŽNICE
7	LODŽIE

## LEGENDA

- A - LED svítidlo 13W, 1300lm, 3000K, kruhové bílé, d = 270mm, výška 100mm
  - B - LED svítidlo uchycené pod kuch. linku 5,4W, 450lm, výklopné, délka 575mm, s vypínačem
  - C - LED svítidlo 25W, 1600lm, 3000K, kruhové bílé, d = 340mm, výška 105 mm
  - 1 - jednopólový vypínač zapuštěný, bílý, 10A, 230V, IP20, bezšroubový
  - 2 - sériový přepínač zapuštěný, bílý, 10A, 230V, IP20, bezšroubový
  - 3 - sřídavý přepínač zapuštěný, bílý, 10A, 230V, IP20, bezšroubový
  - 4 - trojpolový vypínač nástěnný, bílý, 16A, 400V, IP20, se signalizační doutrankou
  - 5 - zásuvka domovní jednonásobná, bílá, 16A, 230V, IP20
  - 6 - zásuvka domovní dvou násobná pootočené zdířky, bílá, 16A, 230V, IP30 do lištové krabice
  - 7 - tlačítkový ovládač 10A, 230V, bezšroubový, zapuštěný
  - 8 - infrazářič 500 W, uchycený nad dveřmi
  - 9 - zásuvka stávající spol. televizní antény
- DOP - doplňující ochranné pospojování drátem H07V-K4mm
- Světelná instalace provedena vodiči CYKY 3-J, 5-J x1,5mm2, k vypínačům CYKY 3-Ox1,5mm2
- Vypínače ve výšce +1,2m
- Zásuvková instalace provedena vodiči CYKY 3-J x2,5mm2
- Napojení infrazářiče vodičem CYKY 3-J x1,5mm2
- Napojení sporáku vodičem CYKY 5-J x2,5mm2 a CGSG 5-Jx2,5mm2
- Napojení tlačítka SB vodičem CYKY 3-O x1,5mm2
- Zásuvky a vypínače v koupelně +1,2m
- Zásuvku u umyvadla umístit min. 0,6m od okraje vany

## POZNÁMKA

Rozvodná soustava 3+N+PE AC 50Hz, 400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:  
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,  
v části instalace doplněna proudovými chrániči  
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Prostředí - viz technická zpráva

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DAKOPROJEKT s.r.o. Prokopa Velikého 32 703 00 Ostrova 3 e-mail: dakoprojekt@seznam.cz	
J.KOCAN	L. SVOJINSKÁ	L. SVOJINSKÁ		
MÍSTO	FRÝDEK-MÍSTEK, FRÝDEK		DATUM	SRPEN 2016
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FM		STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
AKCE	ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI PŘI REKONSTRUKCI BYTOVÝCH JEDNOTEK O VELIKOSTI 1+1 V BYTOVÉM DOMĚ Č.P. 604 (NAPŘ. BJ.42) NA UL. SADOVÁ, K.Ú. FRÝDEK, OBEC FRÝDEK-MÍSTEK		ZAKÁZKA Č.	200/10/10/16
ČÁST	E SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS NOVÝCH ÚPRAV – SILNOPROUD		ČÍSLO VÝKRESU	E 2