

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení

Žadatel: **Rechtik-PROJEKT – Ing. Josef Rechtik**

Č. j.: 10-17-02

Adresa, kontaktní telefon: Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, tel.: 596 618 468,
mob.: 603 869 049, e-mail: rechtik-jrp@volny.cz.

IČ: 16648625

DIČ: CZ6011010588

Název stavby: „Základní škola El. Krásnohorské, odkanalizování školní družiny“.

Investor stavby: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Umístění stavby (katastrální území, parcela číslo, lokalita, ulice): k. ú. Frýdek, parc. č. 5319/73, ul. El. Krásnohorské.

Situační plán stavby je připojen (číslo mapového listu, měřítko): Situace katastr 1:1000.

K jakým účelům bude vyjádření sloužit: **podklad pro zpracování projektové dokumentace**

V Ostravě

dne 23. 5. 2017

Vyjádření

Při realizaci stavby, uvedené v žádosti, **dojde** – nedojde – **ke styku, přiblížení**, souběhu, s tímto vedením a zařízením:

- rozvodné tepelné zařízení vedené v betonovém žlabu a zakryté betonovou deskou,
- **rozvodné tepelné zařízení z předizolovaného potrubí vedené bezkanálově,**
- **potrubí studené pitné vody,**
- **kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,**
- kolektor,
- jiné.

Bližší informace ke stavbě:

S prováděním stavby souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, zákonem 274/2001 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození zodpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 10 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od osy krajního potrubí a 1 m na každou stranu od osy kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolnou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla od osy krajního potrubí blíže než 2,5 m na každou stranu a od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení blíže než 1 m na každou stranu, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
- nebude sundávat, přemisťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

Vyřizuje: Mintěl Miloslav

Č. j.: 65/2017/Mi

Ve Frýdku-Místku dne 23. 5. 2017

Podpis a razítko oprávněného pracovníka DISTEP a.s.


DISTEP a.s.
technický úsek
Ostravská 961
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK
Ing. Michal Štěpán
technický náčelník
DIČ: CZ65138091
Tel.: 558 442 111

Ostravská 961
738 01 Frýdek-Místek
tel. 558 442 111
fax 558 442 141
e-mail: posta@distep.cz
www.distep.cz

ID: 2yfdqnk
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

Bankovní spojení:
KB a. s. Frýdek-Místek
č. ú. 19-3756270207/0100