



## POZNÁMKA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PROVEDENA DLE ČSN 33  
2000-4-41 ed.2. PODMINKY PRO SÍTĚ TN.

## VNĚJŠÍ VLIVY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODÍČI ČKRY A ČKRYLO PATŘÍČNÝCH PŘÍŘEZU ULOŽENÝMI POD OMILOUKA.ELEKTROINSTALACE V GARÁŽÍCH NENI SOUČÁSTÍ PROJEKTU V TĚCHTO PROSTORÁCH UŽ JSOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY V SOUSTAVĚ TN-S.BUDOU POUZE PŘEPOJENY DO NOVÉ ROZVODNICE

RS1.  
ZASUVKOVÉ ROZVODY 230V JSOU PROVEDENY VODIČI CYKLO-J 3x2,5 ULOŽENÝMI  
POD OMÍTKOU.

SVĚTELNÉ ROZVODY V HADICOVÉM PROSTORU JSOU ULOŽENY V LIŠTÁCH NA POVRCHU.

## LEGENDA PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL

- ♂ – SPINÁČ ŘAZ.1 TANGO
- ♂ – PŘEPINÁČ ŘAZ.5 TANGO
- ♂ – SPINÁČ NA OMITKU,ŘAZ.1,IP44
- ♂ – TLAČITKO TANGO S ORIENT.DOLTNÁVKOU
- ♂ – ODB.KRABICE KU88-1902 SE SVORKAMI WAGO, V KRO200G
- ♂ – ODB.KRABICE KO97/5 SE SVORKAMI WAGO.
- ♂ – DVOUZASUVKA TANGO
- MEZ – SVORKOVNICE EPST V KRABICI VE FASÁDĚ
- MEZ – STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍN
- ✓ – ŽÁROVKOVÉ SVÍTLIDLO CORSO –PC,60W,IP65
- B – ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO VÍPET-II-PC-236-K,2x36W,PRŮMYSLOVÉ,IP66
- C – NOUZOVÉ SVÍTLIDLO KOKR-111,1x11W,1hod,IP42
- D – ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO FALCON-136-AR-EP,1X36W,IP20

VPRAVCOVAL	Zdeněk HOZA	DATUM	11/2017
SCHALL	Zdeněk HOZA	OBJEKT	Technické pomoci
INVESTOR	Statutární město Frydek-Místek, Magistrát města Frydku-Místku, odbor správy obecního majetku	Č. ZAK.	21/2017
MÍSTO STAVBA	Číslo popisné 39, Zelníkovice		
STAVBA	Číslo popisné 39, ZEMLIKOVCE OPRAVA HASIČSKÉ ZBRANICE	17-11-21	
OBSAH	1. NP – SÍTĚNÉ ZÁSUVKOVÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY	POČET A4.3. PORADY	4
		MĚŘÍTKO	1:50