



LEGENDA ZNAČEK

- jednopólový vypínač, řazení 1
- jednopólový vypínač, řazení 1, se signal. zapnutí
- sporáková přípojka 400V/16A, se signal. zapnutí
- svorkovnice hlavního ochranného pospojování
- svítidlo LED pro kuch.linku
- stropní vestavné svítidlo, IP44
- zásuvka 230V/16A, jednonásobná
- zásuvka 230V/16A s víčkem, IP44
- koupelnový infrazářič na stěnu
- nástěnná rozvodnice, 28 modulů
- kabel Cu-J 3x2,5
- kabel Cu-J 5x4
- kabel Cu-J 3x1,5
- vodič ochr.pospojování, v zelenožluté izolaci

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: normální
Pro umývací prostory a koupelnu platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení včetně hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná - Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	11/2017	
Měřítko	1:20	Místo stavby Rekonstrukce byt.jader objektu Penzion pro seniory Frýdek-Místek
Formát	A3	Lískovecká 86 II, Frýdek-Místek, parc.č.3396/7,8,9,10,11,15,16,17
Stupeň	DPS	Název Bytové jádro typu 3
Investor Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek		Situační schéma
		Archivní číslo: 89K2017
		List 3