



DOMOVNÍ ROZVOD  
PŘÍPOJKA TEPLA  
ŘEŠÍ DISTEP a.s.

LEGENDA:

- Č1 ČERPADLO S EL. REGULACÍ OTÁČEK Q 0,4 m<sup>3</sup>/h, H 3 m, P 3-20 W, NASTAVIT p-v, 2,5 m
- Č2 ČERPADLO S EL. REGULACÍ OTÁČEK Q 0,3 m<sup>3</sup>/h, H 3 m, P 3-20 W, NASTAVIT p-v, 2,5 m
- Č3 ČERPADLO S EL. REGULACÍ OTÁČEK Q 0,8 m<sup>3</sup>/h, H 3 m, P 3-20 W, NASTAVIT p-v, 2,0 m
- VV VYVAŽOVACÍ VENTIL BEZ VYP., 0-4 OT., DN/ NASTAVENÍ
- AVRV AUTOMAT. VYVAŽOVACÍ A REGUL. VENTIL S EQM CHARAKTERISTIKOU, dp15 kPa
- S EL. POHONEM 0-10 V, 160 Nm, DN/ NASTAVENÍ
- KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
- MT MĚŘIČ SPOTŘEBY TEPLA (DOD. DISTEP)
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
- SOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠ. VENTIL
- T TEPLOMĚR 0-110°C
- M TLAKOMĚR 0-600 kPa

± 0,000 =287,80 m n. m. BPV

NÁZEV STAVBY					
CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ					
HLAVNÍ PROJEKTANT		ARCHITEKT	PROJEKTANT		VYPRACOVAL
Ing. arch. Tomáš JANČA		Ing. arch. Tomáš JANČA	Rodim ŠELONG		Rodim ŠELONG
OBJEDNATEL					
Stavutčinní město Frydek - Místek, Rodniční 1148, 738 01 Frydek - Místek					
STAVBNÍ OBJEKT			ČÁST		
SO 03 CENTRUM AKTIVNÍCH SENIORŮ			D-03.8 VYTÁPĚNÍ		
NÁZEV VÝKRESU					
FUNKČNÍ TEPELNÉ SCHÉMA					
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEBNĚHO SVOLENÍ OPOVĚDNĚHO ZÁSTUPCE PRÁVNÍ ATELIER CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽITÍ NEBO PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					

CHVÁLEK ATELIÉR	
CHVÁLEK ATELIER s.r.o.	IČO: 05255674
Kotkova 1044/12	tel.: 595 693 250
702 00 OŠTŘAVA	email:info@chvalekatelier.cz
STUPĚŇ	DATUM
DPS	listopad 2017
MĚŘITKO	FORMÁT A4
—	2x A4
ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY
ČÍSLO VÝKRESU	16-122-5
03.8-05	REVIZE