


TABULKA MÍSTNOSTÍ

NÁZEV MÍSTNOSTI	kat.	doporučené hodnoty		způsob osvětlení	hodnocení
		D _{min} (%)	f _{min}		
NEBYTOVÝ PROSTOR	IV	1,50	0,20	boční denní osvětlení	vyhovuje

POZNÁMKA



Vyhovující denní osvětlení



Hranice vyhovujícího denního osvětlení




Nevyhovující denní osvětlení

Výpočet denního osvětlení je prováděn pouze
v místnosti s trvalým pobytem pracovníků

Ostatní místnosti jsou bez trvalého pobytu

Pracovní místa budou umístěna do prostoru
s vyhovujícím denním osvětlením

ZODP. PROJ.	Ing. Barbora MARENČÁKOVÁ	DATUM	01/2019	 IČ: 24306606	
PROJEKT. SPEC.	Zdeněk HLOŽANKA	MĚŘÍTKO	1:100		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA	ZAK. Č.	2530		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	STUPEŇ	DSP		
AKCE	Zámecké náměstí 46 - stavební úpravy nebytového prostoru, Frýdek-Místek			VÝKRES	VÝTISK
ČÁST	SVĚTELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET				
OBSAH	Půdorys 1.NP - denní osvětlení				
				02	