



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 133079/2019

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Večeřa

Telefon: 558 609 293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 29. 08.2019

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název VZ: „Zpracování PD – úspory energie v bytových domech Dlouhá č. p. 1334 a 1335“

Číslo VZ: P19V00000136

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- instalace otopného systému – uvažovat s kompletním odstranění stávajícího systému topení a návrhu nového kompletního systému ÚT, vč. plynových kotlů pro každou bytovou jednotku?

Odpověď:

Každá bytová jednotka se bude posuzovat individuálně viz. Posouzení stavu topení a ohřevu vody ul. Dlouhá 1334, 1335.

Dotaz č. 2:

- výměna rozvodů vody – rovněž uvažovat kompletní výměnu potrubí? (návaznost na návrh výše zmíněného v souvislosti s přípravou TUV)

Odpověď:

Ano, uvažovat s kompletní výměnou potrubí, ostatní viz. Posouzení stavu topení a ohřevu vody ul. Dlouhá 1334, 1335

Dotaz č. 3:

- výměna rozvodů odpadů - uvažovat s kompletní výměnou vnitřních rozvodů splaškové kanalizace? Venkovní přípojka zůstane stávající, či rovněž výměna?

Odpověď:

Ano, uvažovat s kompletní výměnou vnitřních rozvodů včetně venkovní přípojky.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí OZVZ