



LEGENDA:

| TECHNOLOGIE | | OSVĚTLENÍ | |
|-------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| | Zásuvka 230V/16A | | Tlačítko s doutnavkou |
| | Zásuvka 230V/16A s PO | | Vypínač řaz.1 |
| | Zásuvka 230V/16A dvajřítá | | Vypínač řaz.5 |
| | Podružná ochranná svarka | | Vypínač řaz.6 |
| | Ochranné pospojování | | Vypínač řaz.6+6 |
| | Opticko-kouřový hlásič | | Vypínač řaz.7 |
| | Stávající zásuvka TV/R/SAT | | Ventilátor |
| | | | svítidlo nad umyvadlem |
| | | | svítidlo nad linkou |
| | | | svítidlo stropní |

POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní – automatickým odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem 30mA, dopl. pospojováním CYY
6 žz, obložkovou ochranou AFDD
Instalační výška vypínačů: 110cm, instalační výška zásuvek: 40cm.
Kabelové vývody pro osvětlení ponechat s min. 1m rezervou.
Rozvody v kuchyni koordinovat s projektem interiéru kuchyně.
Rozvody strukturované kabeláže a televize nebudou dotčeny touto PD
Stávající rozvody STA a SK se nesmí nikde přerušit!
ROZVODY
– v sádkokartonu v ochranných pvc trubkách
– v lištách po povrchu
– v sádkokartonových podhledech na příchýtkách
– rozvody provést kabely CYKY, CYY
– rozvody ve sprších dle ČSN 33 2000–7–701 ed2
– elektroinstalace bude provedeno s ohledem na 33–2000–3
– ochrana před úrazem el. proudem dle čsn 33–2000–4.41ed.2

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Stupeň projektové dokumentace: | | Datum | |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | Únor 2019 | |
| Autorizovaný projektant | | Č. zakázky | |
| Ing. Vladimír Hořelka | | Vypracoval | |
| | | Bohumil Vojtíšek | |
| | | Měřítko | |
| | | 1:50 | |
| Investor stavby: | | STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK | |
| Místo stavby: | | Anenská 689, Frýdek–Místek | |
| Název zakázky: | | Č. výkresu | |
| OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK–MÍSTEK | | D.1.1-07 | |
| Výkres: | | Paré č. | |
| Elektroinstalace – osvětlení | | | |