

TABULKA SMYČEK

Typ smyčky	Typ prvku	Specifikace prvku	Popis smyčky-umístění	Podlaží
			místnost č. umístění	
	RIO 200	expandér	1.20	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.03 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.03 _dveře	1.NP
06:POŽAR		tísňové tlačítko	1.03 _zeď	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.20 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.20 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.21 _okna	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.21 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.21 _prostor	1.NP
	RIO 201	expandér	1.10	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.18 _prostor	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.18 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.18 _okna	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.18 _okna	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.18 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.18 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.17 _prostor	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.17 _prostor	1.NP
	RIO 202	expandér	1.10	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.17 _okna	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.17 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.17 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.10 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.01 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.01 _dveře	1.NP
06:POŽAR		tísňové tlačítko	1.01 _zeď	1.NP
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 203	expandér	1.10	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.14 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.14 _okna	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.14 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.13 _okna	1.NP
06:POŽAR		požární hlásič	1.13 _prostor	1.NP
03:NARUŠITEL		Detektor tříštění skla	1.13 _dveře	1.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	1.13 _prostor	1.NP
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 204	expandér	2.14	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.14 _prostor	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	2.10 _prostor	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.08 _prostor	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR stropní	2.08 _prostor	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.08 _prostor	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR stropní	2.08 _prostor	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.08 _prostor	2.NP
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 205	expandér	2.14	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	2.01 _prostor	2.NP
06:POŽAR		tísňové tlačítko	2.01 _zeď	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.07 _prostor	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	2.07 _prostor	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.15 _prostor	2.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	2.16 _prostor	2.NP
06:POŽAR		požární hlásič	2.16 _prostor	2.NP
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 206	expandér	3.13	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.13 _prostor	3.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	3.13 _prostor	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.07 _prostor	3.NP

TABULKA SMYČEK

Typ smyčky	Typ prvku	Specifikace prvku	Popis smyčky-umístění	Podlaží
03:NARUŠITEL		PIR stropní	3.07 _prostor	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.13 _prostor	3.NP
03:NARUŠITEL		PIR stropní	3.07 _prostor	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.13 _prostor	3.NP
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 207	expandér	3.13	3.NP
06:POŽAR		tísňové tlačítko	3.01 _zeď	3.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	3.01 _prostor	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.NP - Herní koutek _prostor	3.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	3.NP - Herní koutek _prostor	3.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	3.08 _prostor	3.NP
06:POŽAR		požární hlásič	3.08 _prostor	3.NP
44: nepoužitá	rezerva			
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 208	expandér	4.13	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.13 _prostor	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.10 _prostor	4.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	4.14 _prostor	4.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	4.01 _prostor	4.NP
06:POŽAR		tísňové tlačítko	4.01 _zeď	4.NP
44: nepoužitá	rezerva			
44: nepoužitá	rezerva			
44: nepoužitá	rezerva			
	RIO 209	expandér	4.13	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.09 _prostor	4.NP
03:NARUŠITEL		PIR stropní	4.09 _prostor	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.09 _prostor	4.NP
03:NARUŠITEL		PIR stropní	4.09 _prostor	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.09 _prostor	4.NP
03:NARUŠITEL		PIR Infradetektor antimasking	4.07 _prostor	4.NP
06:POŽAR		požární hlásič	4.07 _prostor	4.NP
44: nepoužitá	rezerva			