



**Poznámka :**

Veškeré souběhy a křížení budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 .  
Před započítím zemních prací je zapotřebí celou trasu vytyčit !!!

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div></div><div>PPS</div><div>KANIA</div></div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div><div>PPS KANIA</div><div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00</div><div>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262</div><div>e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div></div>
	Ing. Kania Jan	Seifertová Kateřina	Seifert Marek	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : FRYDEK, 696/1, 5938/6, 5939/1, 5939/2, 5943, 5941/1			
	MÍSTO STAVBY : Střelníční 1861 738 01 Frýdek Místek – Frýdek			ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek–Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek–Místek			STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :  HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK			DATUM	PARÉ
			ŘÍJEN 2019	
OBJEKT : SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE			Č. ZAKÁZKY	
			PPS- 31/17 / 4488	
ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO	
			1 : 250	
OBSAH :  SITUACE ELEKTRO			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 31/17-D.1.4.3b-	Č.V. 12