



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>		
	Ing. Kania Jan	Seifertová Kateřina	Seifert Marek			
						
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : FRYDEK, 696/1, 5938/6, 5939/1, 5939/2, 5943, 5941/1						
MÍSTO STAVBY : Střelníční 1861 738 01 Frýdek Místek – Frýdek				ARCHÍV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek–Místek Radniční 1148, 738 22 Frýdek–Místek				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : HASIČSKÁ ZBROJNICE FRÝDEK				DATUM ŘÍJEN 2019		PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 31/17 / 4488		
				MĚŘÍTKO -		
OBJEKT : SO-01 BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE						
ČÁST : D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
OBSAH : ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 31/17-D.1.4.3b-		Č.v. 10