

PŮDORYS 2.-15.NP

ODKAZY MÍSTNOSTÍ			
OZN	MÍSTNOST	SV [m]	POZNÁMKY
901	BYT 2+1	2,50	
902	BYT 3+1	2,50	
903	BYT 3+1	2,50	
904	BYT 2+1	2,50	


LEGENDA

×	SVÍTIDLO STROPNÍ
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
⊗	SVÍTIDLO STROPNÍ, IP44
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, IP44
⊗	ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO INT. S VYP.
⊗	SVÍTIDLO LED PŘÍSAZENÉ IP65
⊗	SVÍTIDLO STROPNÍ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM
⊗	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
DP360.	DETEKTOR POHYBU 360°
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
⊗	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
⊗	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 5
⊗	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
⊗	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ. 7
⊗	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
⊗	VENTILÁTOR
⊗	TALÍŘOVÝ VENTIL. ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝ
⊗	TRANSFORMÁTOR 230V/12V S ČASOVÝM DOBĚHEM
⊗	POŽÁRNÍ KLAPKA
⊗	ROZV.ADEČ / ROZV.ODNICE

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN–C, TN–C–S, TN–S  
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA  
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY  
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠE  
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ  
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II



<b>ASA</b> <b>EXPERT</b> STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: <b>Dům č.p. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací</b>		
	Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lelešinská 626/24 719 00 Ostava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel/fax: 596 790 100
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis: _____ tel:607 056 096	Č. zakázky: 162/11/2019
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko	Datum: 07/2020	Objednatel: <b>Statutární město Frýdek-Místek</b> Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Stupeň:	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Formát: 840x420
	Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část: D Objekt: SO 01 Díl: D 1.4.4.b
Výkres:	<b>ELEKTROINSTALACE / 2.NP - 15.NP</b>		IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643
Datum:			Měřítko: 1:50 Č. výkr.: <b>D.1.4.4.b - 03</b>