


Vnitřní rekonstrukce - Anenská čp. 689					výpis prvků: Plynovod	č.z. 21/052 (R2)
OZ	POPIS	SCHÉMA	BARVA	KS	MATERIÁL	POZNÁMKA
RPR	<p>ROZPĚRKA PLYNOMĚRU REGULAČNÍ - pro stabilizaci plynového potrubí s možností plynulé regulace rozteče 85–105 mm (krátká) a 200–240 mm (dlouhá).</p> <p>Pro plynoměry je předepsána nutnost stabilizovat rozteč přívodního a výstupního potrubí plynoměru rozpěrkou, která potrubí vodivě spojuje a je umístěna v minimální vzdálenosti od měřidla. Další požadavky jsou, aby rozteč přívodu a vývodu byla v mezích tolerance, zajistila sousost rovin dosedacích ploch na hrdla plynoměru a vyloučila vliv dilatace na měřidlo.</p>		kov	60	<p>Ocel</p> <p>Povrchová úprava: galvanický pozinkováno</p>	Bude umístěno ke každému plynoměru.
<div> <div>Poznámky:</div> <div> <div>Schéma je pouze orientační.</div> <div>Uvedené výrobky, označení, či případný obchodní název uvedený lze nahradit materiálem srovnatelných vlastností, nebo lepších od jiného výrobce. Jedná se pouze o uvedení typu kvůli vzhledu a pochopení jaké prvky byly navrhovány v rámci projektové přípravy. (projektovaný standard)</div> </div> </div>						