





VÝPIS PRVKŮ

Název	Počet	Jednotka
POTRUBÍ		
POTRUBÍ PE 100 RC, d90x8.2 mm, SDR11	446.0	m
FF DN80 dl.100mm	1	ks
TVAROVKY		
ELEKTROKOLENO PE d 90 - 90°	3.0	ks
ELEKTROKOLENO PE d 90 - 45°	2.0	ks
ELEKTROPŮJKA PE d 90	82	ks
KOLENO N S PATKOU DN80	1	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PE, TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 80	2	ks
OBLOUK PE d 90 - 30°	5	ks
PE ELEKTRO T-KUS d90/90	1	ks
ARMATURY		
PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA DN80/1,25m	1	ks
POKLOP HYDRANTOVÝ LITINOVÝ	1	ks

LEGENDA PRVKŮ

- | | |
|---|---|
|  | ELEKTROTVAROVKY PE |
|  | TVAROVKY S MECHANICKÝM SPOJEM |
|  | TVAROVKY A ARMATURY S PŘÍRUBOVÝM PŘÍPOJENÍM |
|  | POTRUBÍ V OTEŘENÉM VÝKOPU |

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBŮ POTRUBÍ PE SDR7,4 – SDR17,6 ULOŽENÍ DO ZEMĚ		
POŘADÍ	TEPLOTA (°C)	POLOMĚR
1	0	50 x OD
2	10	35 x OD
3	20	20 x OD

ZODP. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KRESLIL	KONTOLOVAL	RECHTIK PROJEKT VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Ing. J.RECHTIK	Ing. J.RECHTIK			
<i>J. Rehtik</i>	<i>J. Rehtik</i>			
OBJEDNATEL: MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK				
NÁZEV: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE LÍSKOVEC ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI GAJEROVICE				DATUM 10/2020
				STUPEŇ DPS
				ČÍS. ZAKÁZKY 22/2017
ČÁST: SO 01 KANALIZACE				POČET FORMÁTŮ 3 x A4
				MĚŘITKO –
OBSAH: VÝTLAK, KLADEČSKÝ PLÁN				ARCHIVNÍ ČÍSLO 22/2017
				Č.V. 09
RECHTIK – PROJEKT, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, tel.596 618 468, e–mail. rehtik–jrp@volny.cz				