



VÝPIS MATERIÁLU

POTRUBÍ	ks / m	117,0	TLT potrubí, DN 80 s jištěným náduvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m ² , uvnitř cementová malta, tř. C40
		104,8	TLT potrubí, DN 80 s náduvným hrdlovým spojem, vně ZN-AL 400 g/m ² uvnitř cementová malta, tř. C40
		56,6	TLT potrubí, DN 80 s jištěným náduvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 200 g/m ² + vrstva extrudovaného polyetylenu dle ČSN EN 14628 typ PE-C, uvnitř cem. malta, tř. C40
		47,6	TLT potrubí, DN 80 s náduvným hrdlovým spojem, vně ZN-AL 200 g/m ²
		6,5	Ócelová chránička – DN 250 (250x14,8 mm)
		18,0	PE 100 RC chránička – DN 250 (273x8 mm), SDR 17
		22	Přizová převlečná manžeta
ARMATURY	ks	3	Termosmršitelná manžeta
		1	ŠOUPÁTKO VODÁRENSKÉ PŘÍRUBOVÉ, DN 80, PN 16, F4, GG 40, včetně s nerez ocelí válcovaný závit
		3	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80, PN 16, RD 1500, dvojitý
TVAROVKY – TVÁRNÁ LITINA	ks	1	TĚLO A VÝTOKOVÉ HRDLO SE ZAZUBCEM S TVÁRNÉ LITINY, TÁHLO A VŘETENO NEREZ OCELI,
		1	UNIVERZÁLNÍ UZÁVĚROVÝ NAVRÁTÁVACÍ PÁS PN 16, PRO TLT POTRUBÍ DN 200/80 S PŘÍRUBOVÝM VÝSTUPEM, TĚLOSO GGG 40, TRMEN NEREZ OCELI
		2	MMA – HRDLOVÁ TVAROVKA (JIŠTĚNÝ SPOJ) S PŘÍRUBOVOU ODOČKOU DN 80/80, PN 16
		1	EU-kus – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM DN 80, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM (JEDNOKOMOROVÝ)
		3	F-kus – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM DN 80, PN 16
		1	FF-kus – PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA DN 80, di. 0,5 m, PN 16
		2	FF kus tv. litina, DN 80, di. 1000 mm se šroubovací kotvicí přírubou, PN min.16
		1	N (PP) – PATKOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° DN 80, PN 16
		4	MMK – KOLENO HRDLOVÉ 11,25° DN 80, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM (JEDNOKOMOROVÝ)
		1	MMK – KOLENO HRDLOVÉ 30° DN 80, PN 16, S JIŠTĚNÝM SPOJEM (JEDNOKOMOROVÝ)
OSTAŇÍ	ks / m	1	POKLOP PRO ŠOUPÁTKA, TVÁRNÁ LITINA-SAMONIVELAČNÍ, D400
		3	VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		3	POKLOP HYDRANTOVÝ TVÁRNÁ LITINA-SAMONIVELAČNÍ, D400
		1	VČETNĚ PODKLADOVÉ DESKY
		1	ZEMNÍ ZAKOPOVÁ SOUPRAVA PRO ŠOUPÁTKA DN 80, TELESKOPICKÁ, POZINKOVANÉ, OŘECHY Z TVÁRNÉ LITINY RD 1,2–1,8 m
		1	KOMBINOVANÝ VODOMĚR DN 50 (měřicí mechanismus 3 v 1), L=270, VČ. KOMPLETNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY PN 16,SPOJOVACÍHO MATERIÁLU (10 přírubových spojů) A DRŽÁKU NA POTRUBÍ TLT 80, viz vzor
		10	PŘÍRUBOVÝ SPOJ VČ. MATIC,TĚSNĚNÍ, NEREZ PODLOŽKY PRO DN 80, PN 16, NEREZ ÚPRAVA (typ A2)
		5	ORIENTAČNÍ TABULKY
		2	ORIENTAČNÍ SLOUPEK, vč. betonového bloku
		338 m	MĚDĚNÝ VODIČ 4 mm ²
		330 m	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE, NEPERFOROVANÁ – MODRÁ NEBO BILÁ s označením voda

POZNÁMKA:

- Podrobná specifikace materiálů, viz příloha D.2.a Technická zpráva
- Propojení řadu bude řešeno dle skutečného umístění (v předstihu nutno ověřit profil, materiál, vrtání přírub, polohu a hloubku)
- Vert. lomy na trase 1–5' budou řešeny úhlovým vychýlením v hrdlech
- "Zámkový" spoj bude použit ve všech hrdlech trub a tvarovek do vzdálenosti min. 12,0 m na obě strany od lomového bodu s tvarovkou vždy, ale min. 3 hrdla!
- V úseku V12–KÚ bude z důvodu křížení dálkového vodovodu použito TLT potrubí s vnější strany opatřené pokovení zinkem 200g/m² + vrstva extrudovaného polyethylenu dle ČSN EN 14628 typ PE–C, hrdlové spoje budou chráněny pryžovou manžetou, přírubové spoje termosmršitelnou manžetou

DOUMENTACE SKUT. PROVEDENÍ

INSTALL INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdřich n. O.
IČ: 25876643, DIČ: CZ25876643
558 44 11 00, www.install.cz



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 KONEKO®		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz	
Investor :	Statutární město Frýdek-Místek		Hlavní inženýr projektu :
Akce :	Výstavba vodovodního řadu - Panské Nové Dvory - lokalita č.2		Ing. S. Gorbunov 
Objekt :	Název přílohy : Kladečské schéma		Zodp. projektant :
			J. Pastorek 
			Vyrpracoval :
			Ing. D. Molnár 
			Kontroloval :
			Ing. S. Gorbunov 
Zakázkové číslo :	2928-2/DSP-2016	Číslo přílohy :	D.2.b.4
Stupeň :	Datum :		
Archivní číslo :	2928-2/03	Měřítko :	- DPS 06/2018
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			