



| OZNAČENÍ | POPIS        |
|----------|--------------|
| Y        | ZÁSOBKA 230V |

**Soustava:**  
Napájecí soustava: 3NPE 400 V, 50 Hz AC, TN-S  
INPE 230 V, 50 Hz AC, TN-S

**Ochrana před nebezpečným dotykem:**  
Základní ochrana je zajištěna izolací živých částí, přepážkami nebo kryty v souladu s přílohou A ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.

Ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením v případě poruchy a ochranným uzemněním a pospojením v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3.1, 411.3.2.

Doplňková ochrana je zajištěna proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 Ed. 3, čl. 415.1 a doplňujícím ochranným opatřením viz čl. 415.2, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 415.1 a 415.2.

|   |  |                        |  |
|---|--|------------------------|--|
| Zápis projektu                                |  | JAMKO Projekt s.r.o.   |  |
| Objekt: Město Starý                           |  | Adresa: Starý 807/18   |  |
| Stavba: Zásobník                              |  | Tel.: +420 603 588 525 |  |
| Název stavby: ZS a MŠ Chlebovice - tělocvična |  | E-mail: info@jamko.cz  |  |
| Stavba: SO 01 - Dodávka tělocvičny            |  | Číslo: 301/2021        |  |
| Město Starý                                   |  | Datum: 10/2021         |  |
| Dokumentace: D.1.4.25E                        |  | Stupeň: DPS            |  |
| Číslo: 130                                    |  | Formát: A4             |  |
| Výkres: PLOŠNÝ 1. NP ELEKTROINSTALACE ZÁSUVY  |  | Číslo: D.1.4.25E       |  |