



ROZVODNICE PRO NÁSTĚNOU MONTÁŽ

TYP: 3-řadě, 24+4M

ROZMĚRY: š = 280mm, v = 350 mm, h = 100 mm

KRYTÍ: IP40

TŘÍDA: OCHRANY: II

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3+PEN-3+N+PE~, 50Hz, TN-C-S, 230/400V

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000- 4- 4.1, ed. 2:

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče		Zakázka [N.O.]: Z20_029		Stavebník [Investor]: <div>FRÝDEK MÍSTEK</div> statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČ: 00296643	
Místo stavby [Site]: tř. T.G.M. 454, Frýdek-Místek 738 01 p.č. 1004/4, 1004/5, 1004/6, 1004/7 k.ú. Frýdek [634956]					
Hlavní projektant [General designer]: <div>-inčínkt- PROJEKT</div> instinkt projekt, s.r.o. Videnská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490					
Architekt: [Architekt]: -	Vyracovat: [Designed by]: Ing. Josef Beneš			Projektant částí PD [Designer of the part]: <div>-inčínkt- PROJEKT</div> instinkt projekt, s.r.o. Videnská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490	
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš	Kontrolovat: [Checked by]: Ing. Jaroslav Kučera				
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Jaroslav Kučera	Část dokumentace: [Part of doc.]: Slinoproudá elektroinstalace				
Obsah výkresu [Drawing content]:					
Schéma zapojení rozvodnice 1.PP		Formát [Format]: 2xA4	Měřítko [Scale]:	Paré [Pare]:	Rev. [Revision]: 00
Stavbní objekt [Building object]: SO02	Datum [Date]: 04.2021	Stupeň [Phase]: DPS	Členění dok.: D.1.4.04	Č.v. [Drawing No.]: 104	