

PODANO
OSOBNĚ

TS a.s., 17.listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek tel. 558 443 211

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU		Č.dop.
Došlo: 19 -01- 2022		Žprac.
Č.j. 10477 / 2022		Ukl. zn.
Příl.	Poč. lis. 3	



MMFMP00DTWX1

ŽÁDOST O STANOVISKO

014/TO/2022

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Žadatel, přesná adresa

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Investor, přesná adresa

k.ú. Lysůvky, pac.č. 386, 340, 339

Katastrální území, číslo parcely, mapový list

MŠ F-M, Příborská 72 Lysůvky – kanalizace, hydroizolace

Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 10.01.2022
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

Při realizaci Vámi plánované stavby „**MŠ F-M, Příborská 72 Lysůvky – kanalizace, hydroizolace**“ **d o j d e** na ul. Příborské ke křížení s kabelem veřejného osvětlení ve správě TS a.s. Na ul. Za Školou se nenachází zemní kabelové vedení.

- a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo souběhu s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o vytýčení kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení
 - o energetické napájení veřejného osvětlení,**organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítě VO neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítě VO je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.


za Provoz 600 – Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 18.01.2022


za TS a.s.
Bc. Michal Rylko
místopředseda představenstva

TS F≈M ①

TS a.s., 17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek

LEGENDA SÍŤ VO:

	KABELY VO V ZEMI
	IMPULSNÍ KABELY VO V ZEMI
	KABELY VO V ZEMI - HAVARIJNÍ PROPOJ
  	VODIČ VO VZDUCHEM PO STOŽÁRECH ČEZ NEBO VO
	ROZVADĚČE VO
  	SVÍTIDLA VO NA OCELOVÝCH STOŽÁRECH
	REFLEKTORY SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ
	SVÍTIDLA VO NA BETONOVÝCH STOŽÁRECH ČEZU NEBO VO
TS ●	BETONOVÝ STOŽÁR VO
●	BETONOVÝ STOŽÁR ČEZU

k.ú. LYSŮVKY M 1:1000

SÍŤ VO



