

POZNÁMKA

Rozvodná soustava 1+N+PE AC 50Hz, 230V, TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
automatickým odpojením od zdroje ve stavoveném čase v síti TN,  
v části instalace doplněna proudovými chrániči  
a doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
Prostředí - viz technická zpráva

LEGENDA

⊗ - ovladač zapínací se signalizační doutnavkou 1/0S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20

EV ∞ - elektrický ventilátor s doběhem - dodávka VZT

NZ □ - napájecí zdroj pro pisoáry - dodávka zdravotnický

s● - senzor pisoáru - dodávka zdravotnický


Napojení ventilátorů provedeno kabely CYKY 5-Jx1,5mm<sup>2</sup> k tlačítkům CYKY 3-Ox1,5mm<sup>2</sup>

Napojení ventilátorů napájecího zdroje kabelem CYKY 3-Jx1,5mm<sup>2</sup>

Instalace bude provedena pod omítkou.

Legenda místností :

Ozn.	Popis místnosti
101	Šatna 2
102	Umyvárna děti
103	WC děti
104	WC učitelky



D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika  
Pavilon B

Ved. projektant	Odp. projektant	Vypracoval	Software	<div>SPOLÉČNOST <b>ARPIA</b> 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek</div>		
Ing.Havlásek	Libuše SVOLINSKÁ	Zdeněk HLOŽANKA	EIProCAD			
Místo: Frýdek-Místek		Okres: Frýdek-Místek				
Investor: Statutární město FM, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek						
Stavba:  Mateřská škola J. Trnky 63, Frýdek-Místek  - rekonstrukce sociálního zařízení - pav. B - aktualizace  Č. paré				Formát		2 A4
				Datum		03/2016
				Stupeň		DPS
				Zak. číslo		3-010-16
				Měřítko:		Výkr. číslo:
Výkres:				1:50	101	
Půdorys 1.NP - oddělení Veverka						