










LEGENDA:

-  POSTŘIKOVAČ TORO T7P, 1"
TRYSKA 27: RADIUS 22,0 m, PRŮTOK 97,2 l/min, 4,8 bar
-  ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL P-220, 6/4"
-  ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TORO TMC-424 PRO 12 SEKCI
V OCHRANNÉ SKŘÍŇCE
-  ČERPADLO
-  POTRUBÍ HDPE 100 63x3,8 PN 10
-  POTRUBÍ HDPE 100 50x3,0 PN 10
-  POTRUBÍ HDPE 100 40x2,4 PN 10

POZNÁMKY:

- POŽADAVKY NA ZDROJ VODY V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ NA PE63
200 l/min PŘI TLAKU 0,70 MPa
- VEDENÍ POTRUBÍ JE SCHEMATICKÉ A MŮŽE BÝT
UPRAVENO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A ČIDLA BUDE UPŘESNĚNO
INVESTOREM A INSTALAČNÍ FIRMOU-PŘEDPOKLÁDANÁ VZDÁLENOST
OD HRACÍ PLOCHY JE 12 m
- INVESTOR ZAJISTÍ PŘÍVOD EL. ENERGIE PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU
- POSTŘIKOVAČE BUDOU SPOUŠTĚNY PO DVOU

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. Holzova 9, 628 00 Brno – Líšeň	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš Vlček 	
INVESTOR:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
STAVBA:	Závlaha fotbalového hřiště parc.č.4129/1	DATUM: 22.05.2023
PROJEKTOVÁ ČÁST:	Zavlažování	FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:500
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA ZAVLAŽOVÁNÍ	ČÍSLO VÝKRESU: 02