

Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení

Žadatel: **Platforma architekti, s.r.o. - Ing.arch. Alena Mazalová**

Č. j.:

Adresa, kontaktní telefon: Česká 247/32, 602 00 Brno, tel.: 737 689 050

IČ: 04359151

DIČ:

Název stavby: **Revitalizace městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506**

Investor stavby: SMFM

Umístění stavby (katastrální území, parcela číslo, lokalita, ulice): k. ú. Frýdek, ul. Jiráskova, č.p. 506

Situační plán stavby je připojen (číslo mapového listu, měřítko): základní situace s rozsahem řešeného území

K jakým účelům bude vyjádření sloužit: **předprojektová příprava**

V Brně dne 9. 8. 2023

Vyjádření

Při realizaci stavby, uvedené v žádosti, **dojde** – ~~nedojde~~ – **ke styku, přiblížení, souběhu**, s tímto vedením a zařízením:

- rozvodné tepelné zařízení vedené v betonovém žlabu a zakryté betonovou deskou,
- **rozvodné tepelné zařízení z předizolovaného potrubí vedené bezkanálově,**
- **potrubí studené pitné vody,**
- **kabely vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,**
- kolektor,
- jiné.

Bližší informace ke stavbě:

Podmínky

Při provádění zemních nebo jiných prací je žadatel povinen učinit veškerá opatření k zajištění ochrany veškerého vedení a zařízení v majetku DISTEP a.s. v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, příslušnými ČSN, ČSN EN a těmito podmínkami tak, aby během stavby, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

V případě poškození zodpovídá žadatel za škody jak na vedení a zařízení DISTEP a.s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám a hradí v plné výši vzniklé náklady.

Bezporuchový provoz během stavby i po jejím skončení zajistí žadatel zejména tím, že:

- nejméně 10 dnů předem písemně uvědomí DISTEP a.s. o zahájení prací a písemně objedná vytyčení podzemního vedení a zařízení ve vlastnictví DISTEP a.s.,
- před zahájením zemních prací prokazatelně seznámí pracovníky s polohou podzemního vedení a zařízení na staveništi a s podmínkami práce v jeho těsné blízkosti,
- příčnými sondami prováděnými ručním výkopem nechá ověřit polohu podzemního vedení a zařízení, v případě nesrovnalostí v uložení podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k novému prošetření uložení podzemního vedení a zařízení,
- při zemních pracích nebude používat mechanismy v prostoru 2,5 m na každou stranu od osy krajního potrubí a 1 m na každou stranu od osy kabelu vnějšího sdělovacího rozvodu systému řízení,
- nebude pojíždět těžkými vozidly nad podzemním vedením a zařízením, dokud neprovede jeho ochranu před mechanickým poškozením,
- nebude budovat skládky nad podzemním vedením a zařízením,
- podkopané kabely zabezpečí proti prověšení,
- podzemní vedení a zařízení zabezpečí proti mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou,
- stavbu bude situovat tak, aby žádná její část nebyla od osy krajního potrubí blíže než 2,5 m na každou stranu a od osy krajního kabelu vnějšího sdělovacího systému řízení blíže než 1 m na každou stranu, měřeno kolmo k vedení,
- v místě křížení dodrží minimální vzdálenost 0,3 m od podzemního vedení a zařízení DISTEP a.s.,
- nebude sundávat, přemísťovat, ani jinak měnit tabulky pro označování vodovodních sítí, umístěné na obvodových pláštích objektů,
- v případě odkrytí podzemní vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. ke kontrole neporušenosti, který jej seznámí s podmínkami záhozu a provede zápis do stavebního deníku,
- v případě poškození podzemního vedení a zařízení oznámí tuto skutečnost neprodleně na ohlašovnu poruch (tel. 558 442 121) a přizve technika DISTEP a.s. k prošetření události, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky.

Toto vyjádření **nelze použít pro jednání s orgány územního plánování a stavebními úřady nebo jako podklad k realizaci stavby**. Kompletní vypracovanou PD požadujeme předložit k posouzení.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a platí jen pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem k tomuto vyjádření. Při jakékoliv změně si vyžádejte nové vyjádření.

Vyřizuje: Radim Ciahotný

Č. j.: 130/2023/Ci

Ve Frýdku-Místku dne 18. 8. 2023

Podpis a razítko oprávněného pracovníka DISTEP a.s.

Ing. Tomáš Krtek
Technicko výrobní ředitel