



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Petra Müllerová
Sadová 609
738 01 Frýdek-Místek

KUCHAŘÍKOVÁ Daniela
Tel: 596 697 149
E-mail: daniela.kucharikova@smvak.cz
Značka: 9773/V018750/2015/KU

Ostrava, dne: 02.12.2015

Věc: **ZŠ nár. um. P. Bezruče F-M- hydroizolace hist. budovy, pozemek parc. č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek**

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Popis stavby:

Předložená žádost řeší stavbu hydroizolace ZŠ národního umělce P. Bezruče Frýdek-Místek na pozemku parc. č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek.

K žádosti byl přiložen pouze zákres s vyznačenou řešenou lokalitou v mapové příloze, bližší popis nebyl předložen, a proto vydáváme níže uvedené obecné podmínky, které mohou být po doložení přesného záměru investora doplněny.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 1004/1, 1007 k.ú. Frýdek **může dojít ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **jednotnou kanalizací DN 400 BE, jednotnou kanalizací DN 300 PP**, – viz orientační zákres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek, tel. 558 639 143.

Upozorňujeme na existenci vodovodní a kanalizační přípojky v dané lokalitě, které nejsou v majetku ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. Jelikož může dojít k dotčení zájmů naší společnosti, požadujeme je respektovat. Pro informaci o přesné trase a hloubce uložení přípojek kontaktujte přímo jejich majitele.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Na základě vytyčení požadujeme v PD stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění šachty kanalizační apod.) umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Při souběhu s vodovodní příp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno ve vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících kanalizačních šachet.
- V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).

- V PD požadujeme zařízení stavenišť, kanalizační šachty, vsakovací jímky apod. umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- **Odvedení drenážních vod požadujeme řešit mimo kanalizaci v majetku SmVaK Ostrava a.s.**
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.