



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne: 14.09.2022

Číslo jednací: MMFM 160118/2022

Spisová značka: MMFM_S 17434/2022/OÚRaSŘ/HarM

Vyřizuje: Martin HARVAN

Telefon: 558609279

E-mail: harvan.martin@frydek-mistek.cz

Datum: 10.10.2022

Via Comperta s.r.o.
Karla Hynka Máchy 5203/33
Ostrava 22
72200

VÝZVA č. 2

K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán veřejné správy, který vydává koordinované závazné stanovisko (dále jen „koordinátor“), podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), shledal, že žádost o koordinované závazné stanovisko podaná ve věci **„Okružní křižovatka na ul. Slezská x HL. Třída, FM“**, kterou dne 14.09.2022 podal žadatel:

Via Comperta s.r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, Ostrava 22 72200,

(dále jen „žadatel“), nemá stanovené náležitosti, a proto žadatele podle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v y z ý v á,

aby v termínu do 30 dnů od doručení této výzvy odstranil tyto nedostatky podání:

Žádost neobsahuje údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a proto je nutné doplnit žádost o následující náležitosti:

- dodatek projektové dokumentace, ve kterém bude uveden podrobný popis vsakovacího zařízení pro odvádění srážkových vod (rozměry, konstrukce, provedení). V dodatku projektové dokumentace bude dále navrženo odvádění srážkových vod z komunikace v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (dále jen „technická norma“).
- Hydrogeologický posudek k možnosti zasakování srážkových vod (s razítkem a podpisem hydrogeologa).

Z projektové dokumentace vyplývá, že bylo k možnosti zasakování srážkových vod z okružní křižovatky vypracován hydrogeologický posudek, který nebyl doložen. Aby mohl vodoprávní úřad adekvátně posoudit výše uvedený záměr je nutné tento hydrogeologický posudek doložit.

Vsakování srážkových vod přes nezatravněnou humusovou vrstvu není přípustné bez vhodného předčištění. Vsakování srážkových vod musí být v souladu s technickou normou. Z výkresové části projektové dokumentace vyplývá, že srážkové vody budou odváděny přímo do bodového podzemního vsakovacího objektu bez předčištění, a to není v souladu s výše uvedenou

technickou normou. Z těchto důvodů vodoprávní úřad požaduje doplnit stupeň přečištění, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod.

Podkladem pro posouzení záměru za účelem vydání závazného stanoviska je dokumentace stavby, zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy žadatelem předložená žádost a dokumentace stavby jednoznačně uvedené skutečnosti neprokazuje, je na žadateli, aby takové podklady vodoprávnímu úřadu doložil.

Vyřizuje: Ing. Rajnochová, kl. 492

Poučení:

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání koordinovaného závazného stanoviska, koordinátor písemně sdělí žadateli, že koordinované závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání koordinovaného závazného stanoviska (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Doplnění výzvy zasílejte s průvodním dopisem, kde bude uvedeno číslo jednací výzvy.

Ing. Pavel Osina, v. r.
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení Ing. Antonín Vantuch