

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PPS Kania s.r.o.

Nivnická 665/10

709 00 Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:
14.01.2021

Naše značka:
133210006
(FM13/M6/21)

Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčáková

dne:
31.01.2021

Věc: Tělocvična u ZŠ J. Čapka Frýdek-Místek

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojení územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frýdek-Místek

Stavebník: Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Projektant: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Ostrava

Zak. č.: 03/20

Datum: 09/2020

Předmětem předložené dokumentace je novostavba (přístavba) školní tělocvičny, která bude primárně sloužit ke sportovním aktivitám žáků této školy, příp. pro tréninky sportovních kroužků či klubů. Pro využití osobami ZTP je bezbariérově navrženo přízemí - je navržena jedna bezbariérová šatna se zázemím, dlváci - osoby ZTP na příp. akcích budou mít zajištěna místa v přízemí vedle hrací plochy, vše je zajištěno s bezbariérovým přístupem.

Součástí této stavby je úprava sociálního zařízení ve stávajícím vedlejší objektu, stavba nového spojovací krčku a výstavba zpevněných přístupových ploch.

SO 02 Tělocvična

Výškový rozdíl mezi navazujícím chodníkem a vstupem do tělocvičny bude max. 20 mm. Vstupní dveře do objektu jsou asymetrické dvoukřídlové s hlavním křídlem š. 900 mm s madlem, zádveří má hloubku 2250 mm. Chodby jsou navrženy v š. min. 1500 mm. Na ploše lze vyhradit místa pro návštěvníky (diváky) ZTP - přenosné sedačky, vyhrazení plochy pro osobu na vozíku či diváka s kočárkem.

Pro osoby ZTP jsou v přízemí navrženy 2 WC kabiny, jejich rozměry č.m. 1.05 - 2090 x 2210 mm a č.m. 1.06 - 2210 x 2200 mm. Dveře mají navrženy v š. 900 mm, otevírané ven, s vodorovným madlem, zámek odjistitelný zvenku. Kabiny budou vybaveny WC mísou s oboustrannými madly (pevné a sklopné), umývadlem se svislým madlem, nouzovou signalizací.

Pro ZTP sportovce bude přizpůsobena šatna č.m. 1.07 včetně přilehlého hygienického zázemí č.m. 1.08 (sprcha se sklopným sedátkem, madly, ruční sprchou, nouzovou signalizací, bezbariérové umývadlo s madlem apod.). Dveře do ZTP šatny, do přilehlého hygienického zázemí a vstupy do prostor tělocvičny budou š. 900 mm (otočné, s vodorovným madlem) - stejně jako všechny dveře na celé bezbariérové trase.

SO 03 Spojovací krček

Je v něm navržena vyrovnávací rampa (oboustranná madla v. 900 mm s půdorysnými přesahy 150 mm), která bude mít sklon 1:18, délka 4,75 m a š. 1600 mm a bude spojit novou tělocvičnu se stávajícím objektem školy.

SO 04 Stavební úpravy hygienického zázemí bloku "E"

Dojde pouze k dispozičním úpravám stávajícího hygienického zázemí (bez využívání osobami ZTP).

SO 05 Komunikační a zpevněné plochy

V areálu školy je u tělocvičny navrženo 8 stání - z toho 2 jsou vyhrazena pro ZTP (řešeno jako sdružená v š. 6,2 m se společným manipulačním prostorem). Další stání jsou navržena podél komunikace vedle areálu - 18 nových stání,

z toho 2 pro ZTP š. 3,5 m. Budou vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením. Přímý přístup ze ZTP stání na přilehlý chodník je přes sníženou obrubu max. 20 mm a s vloženým varovným pásem š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby pro vyznačení nebezpečného prostoru pro osoby ZTP (až do převýšení obruby 80 mm nad vozovku).

Chodník za parkovištěm je navržen v š. 2,0 m a uvnitř areálu min. 1,5 m. Příčným sklonem 1% je vyspádován k zapuštěnému obrubníku (z důvodu zasakování dešťových vod do přilehlé zeleně) - bude vytvořena umělá vodící linie š. 400 mm z podélně drážkované dlažby.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek. Realizace bezbariérových prvků bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOURNÝ KONZULTANT -133-

Marešková

Ing. Barbora Marešková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
732 23 84 54, barboramarešakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR