

Poznámka

Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdruženě vybaveny proudovými chrániči.




Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKYL0 pod omítkou případně na kabelových žlábech. Vypínače a tlačítka jsou umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, zásuvky ve výši 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výši 1,2 m nad podlahou.

V prostorách, určených i pro využívání invalidních osob musí být zásuvky ve výšce 0,6 až 1,2m a ve vzdálenosti min. 0,6 m od rohu místnosti. Vypínače v tomto případě budou ve výšce 1 m.

- Hlavní kabelová trasa silnoproudu
- Kabelová trasa silnoproudu
- ⚡ V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodičové pospojování.

Soc. zařízení – pohybové čidlo pro ovládnání osvětlení.
Chodby – impulsní relé v rozvaděči pro ovládnání osvětlení.

- ☀️ Pohybové čidlo stropní 360°
 - ♂️ Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V
 - 📺 Tlačítkový ovladač (řazení 1/0)
 - 🔌 Zásuvka jednofázová, dvojnásobná, 16A, 250V
- Napojení VZT, ÚT, ZT, SLB a dalších zařízení bude řešeno v dalším stupni PD.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel: 596 245 252, fax: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>
	Ing. Jan Kania	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Frýdek [634956]			
	MÍSTO STAVBY:	Frýdek, p.č. 1812/1, st. 1812/10		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		
NÁZEV AKCE :	STUPEŇ dokumentace pro vydání společného povolení			
Zpracování PD – ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 – tělocvična II.	DATUM	PARÉ		
	Září 2020			
	Č. ZAKÁZKY			
OBJEKT :	PPS- 03/20			
ČÁST :	MĚŘÍTKO			
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika	1:100			
OBSAH :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.v.		
STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNA - SOC. ZAŘÍZENÍ	PPS- 03/20-D.1.4.4.b	03		