

ŽÁDOST O STANOVISKO

432/TS/2024

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Statutární město Frýdek-Místek, Hrtús Pavel, Radniční 1148, 73801 Frýdek-Místek

.....
Žadatel, přesná adresa

.....
Investor, přesná adresa

Katastrální území: Místek (Frýdek-Místek) 634824

Popis polygonu: Český dům a přilehlé pozemky

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Český dům

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 11.10.2024
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V okrajové části zájmového území pro akci „Český dům“ v k.ú. Místek se n a c h á z í :

- zařízení veřejného osvětlení (VO) - kabely, stožáry a rozvaděče,
- zařízení světelné signalizace (SSZ) křižovatky - kabely, stožáry s návěstidly, radič, smyčky a šachtice,
- zařízení městské optické sítě (MOS) – vodiče vzduchem po sloupech VO

Vše ve správě TS a.s.

Na budově ani uvnitř Českého domu a v jeho těsné blízkosti (do 1m) se sítě VO, MOS ani SSZ **nenachází**.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízením v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů a rozvaděčů VO, SSZ a MOS požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jeho uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba pro sítě VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro sítě MOS a SSZ – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
- veřejného osvětlení
 - světelné signalizace
 - městské optické sítě
 - energetické napájení veřejného osvětlení,
- organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítí VO, SSZ a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201), případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

TS a.s., souhlasí se záchovnými pracemi na objektu „Český dům“ a nemá k uvedené rekonstrukci výše uvedeného objektu připomínky.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 23.10.2024