

276 /TS/2023

ŽÁDOST O STANOVISKO

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

Ing. Miroslav Havlásek, Architektonický, projekční a inženýrský ateliér, Riegrova 857
738 01 Frýdek-Místek

.....
Žadatel, přesná adresa

.....
Investor, přesná adresa

parc. č. 260/3 a 241/2, k. ú. Chlebovice.

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Zpevněná plocha pro stanoviště kontejnerů, Chlebovice-Ke Kútám

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 11.7.2023
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:

V zájmovém území pro akci „**Zpevněná plocha pro stanoviště kontejnerů, Chlebovice-Ke Kútám**“ v k.ú. Chlebovice, na parc. č. 260/3 a 241/2 **se n a c h á z í** zemní kabely, svítidlo a rozvaděč veřejného osvětlení (VO) a zemní kabel a reproduktor místního rozhlasu (MR). Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo přiblížení s výše uvedenými kabely a zařízením VO, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba – mistr VO p. Zdeněk Koza (tel.: 558 443 201).
- a) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
 - o veřejného osvětlení
organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.
- b) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- c) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- d) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- e) V případě jakéhokoli poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- f) Případné demontované zařízení VO či MR je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- g) S ohledem na to, že správce sítí VO a MR neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- h) Další podmínky:**
Na případnou přeložku sítí VO či MR je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 211).

Stanovisko provozu 400 – Komunikace:

Ke stavbě „**Zpevněná plocha pro stanoviště kontejnerů, Chlebovice- Ke Kútám**“ v k.ú. Chlebovice na parc. č. 260/3 a 241/2 **nemáme připomínky**. Před zahájením zemních prací zpevněné plochy, žádáme o vytýčení inženýrských sítí.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

za Provoz 400 – Komunikace
Miroslav Rokytka

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 26.07.2023