



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S, 230/400V AC
G+G0, 24V AC

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 20 00-4-41:
- čl.412 ochrana před dotykem živých částí:
 - 412.1 izolací živých částí
 - 412.2 kryty nebo překážkami
 - čl.413 ochrana před dotykem neživých částí:
 - 413.1 samočinným odpojením od zdroje ochranným pospojováním

- DO STÁVAJÍCÍHO ŘS V ROZVADĚČI RA42 BUDE NAPOJENO:
- KONCOVÝ SPÍNAČ POŽÁRNÍCH KLAPEK PK...
 - ADAPTÉR CHLADICÍCH JEDNOTEK Ch1.1, Ch2.1 (CHOD, PORUCHA, BLOKOVÁNÍ)

SILOVÉ NÁPOJENÍ CHLADICÍCH JEDNOTEK ŘEŠÍ PROJEKT ELEKTROINSTALACE

± 0,000 =287,650 m BpV

NÁZEV STAVBY			<div>OSA projekt s.r.o. Kalkova 10, 702 00 Ostrava tel.595 693 200 fax. 596 618 557 e-mail:osa@osaprojekt.cz</div> <div></div>		
HALA POLÁRKA FRÝDEK - MÍSTEK CHLAZENÍ TĚLOCVICHY					
VEDOUcí PROJEKTU	ARCHITEKT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Tomáš Lehnert	Ing. arch. Aleš Vojtasík	Libuše Pacutová <i>hwul</i>	Libuše Pacutová <i>hwul</i>		
OBJEDNATEL					
Sportplex Frýdek - Místek, s.r.o., Nad Přehradou 2290, 738 01 Frýdek - Místek					
STAVEBNÍ OBJEKT			STUPĚŇ	DATUM	
			DPS	27.7.2015	
ČÁST			FORMÁT A4	MĚŘÍTKO	
D.1.4.4 MĚŘENÍ A REGULACE			2A4	1:100	
NÁZEV VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	ZMĚNA
PŮDORYS 4.NP- MEZIPATRA			15-043-5	D.1.4.4-03	00