Větev GH



Přípojka P2



KATASTRY	Liskovec		
DRUH POVRCHU	park, trávník	(3)(4)	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	14.40	17.90	14.24	8.64	8.71	3.59	11.80	1.00
OZNAČENÍ ŠACHET	S12	S21	S22	S23	S24	S25	ČOV2	S26
SMĚROVÉ POMĚRY	B							
MĚŘÍTKA 1:250/100								

(n)	TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1)	dlažba beton
(2)	park, trávník
(3)	dlažba beton
(4)	park, trávník

Liskovec		
dlažba beton		
9.20	0.80	
S27		
GH		

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	293.50	293.90	294.00	295.30	295.37	295.80	294.34	296.46	296.50	296.55	296.55	296.55	296.55	296.60	296.59	296.60	296.80	296.80	296.90	296.97	298.00	298.24	298.54	298.60
HLOUBKA VÝKOPU	1.81	1.32	1.21	2.15	1.97	1.57	1.61	1.60	1.61	1.43	1.43	1.43	1.28	1.25	1.10	1.10	1.00	1.00	0.88	1.03	1.16	1.06	1.20	1.10
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.70	1.22	1.10	2.12	1.87	1.46	1.50	1.50	1.50	1.33	1.33	1.33	1.19	1.15	1.00	1.00	0.90	0.90	0.78	0.94	1.03	1.06	1.10	1.00
KÓTA DNA POTRUBÍ	291.80	292.69	292.90	293.18	293.50	294.34	294.96	295.00	295.00	295.22	295.22	295.22	295.41	295.45	295.59	295.60	295.80	295.90	296.12	296.36	296.97	297.18	297.44	297.60
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	283.00																							
SROVNÁVACÍ ROVINA																								
STANIČENÍ [km/m]		7.50	9.30	11.70	14.40	32.30	45.68	46.54	55.17	55.18	62.46	62.47	63.89	67.48	69.18	69.19	71.02	75.68	77.28	79.28	80.28
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–Ultra Rib 2–55.18														DN150–Ultra Rib 2–25.10									
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	118.1–14.40			46.7–32.14				25.9–17.35									98.6–3.50		130.2–11.80					160.0–1.00
ULOŽENÍ	Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm																							
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	109.7–3.49			68.9–2.19				51.3–1.63			23.8–1.35				46.4–2.65		53.4–3.02				59.2–3.35			

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	296.90	296.89	296.81	296.80
HLOUBKA VÝKOPU	0.89	0.86	0.63	0.62
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	0.78	0.75	0.50	0.50
KÓTA DNA POTRUBÍ	296.11	296.13	296.29	296.30
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	286.00			
SROVNÁVACÍ ROVINA				
STANIČENÍ [km/m]	0.03	4.24	9.20	10.00
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN125–PVC KG SN8–10.00			
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	18.7–10.00			
ULOŽENÍ	Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	12.4–1.01			

a	ÚPRAVA TRASY VĚTEV B, GH; KOLIZE SE STROMY	26.1.2016	
b			
c			
č.	TEXT ZMĚNY – ODŮVODNĚNÍ	DATUM	PODPIS

Ing. Zdeněk Kocich projektová činnost ve výstavbě

Kunčičky u Bystřy 353
739 01 Bystřa
mobil: 603 453 968
IČO : 46135138 DIČ : CZ46135138

		Vypracoval	Ing. Kocich Zdeněk
		Kreslil	Ing. Josef Rechtík
		Zodp. projektant	Ing. Kocich Zdeněk
Investor:	MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, 738 22 FRÝDEK–MÍSTEK		
Akce:	**ODKANALIZOVANI ZŠ LISKOVEC A POŽÁRNÍ ZBROJNICE**	Obec	FRÝDEK–MÍSTEK
		Stupeň	DPS
Část:	–	Počet form.01Q	4 x A4
		Datum	LISTOPAD 2015
		Měřítko	1 : 250/100
Název přílohy:	**PODELNÝ PROFIL GH**	Č. přílohy:	**3.2**

Uloženo: 26.1.2016 13:47:24 / Uživatel: Pepa-PC / Tisk: 26.1.2016 13:50:29